



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Valthornet 66
Adress	Emil Hedelius Gata 46
Postnummer/Ort	603 76 Norrköping
Mätdatum	2024-03-04
Exponeringstid	09.00-11.00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2023-10-02 Egenkontroll utförd 2024-02-23
Hustyp	Radhus i 2-plan
Byggnadsår	1982
Ventilation	Mekanisk frånluft
Blåbetong	-
Väderlek/Temp	Mulet och cirka 3 grader

Genomsnittlig radonhalt i bostaden 170 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Norrköping 2024-03-04

FST Husbesiktningar AB