

Börje Petersson & Lena Ekerbring
Kapplandsgatan 14
602 12 Norrköping

2018-10-15

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning: Enebymo 1:17
Byggnadens adress: Kapplandsgatan 14
602 12 Norrköping

Exponeringstid: 2018-10-15 kl 13.00-15.00

Mätinstrument: Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2018-05-18
Egenkontroll utförd 2018-04-03

Hustyp: 1-plans hus med platta på mark

Byggnadsår: 1976

Ventilation: Självdrag

Blåbetong: Nej

Väderlek/Temp: Klart med temp ca 20°C

Genomsnittlig radonhalt i allrum: 82 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

Denna mätning är endast en rådgivande indikering och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.

Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Med vänliga hälsningar
Fukt & SaneringsTeknik AB

Gustav Dominder