Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Klingsgärdet 3
Adress	Klingsbergsgatan 19
Postnummer/Ort	603 54 Norrköping
Mätdatum	2026-11-18
Exponeringstid	2 timmar
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2026-03-19
	Egenkontroll utförd 2026-08-18
Hustyp	Friliggande villa i 2-plan
Byggnadsår	1944
Ventilation	Självdrag
Temperatur/Väderlek	2° Mulet

Genomsnittlig radonhalt i Källare

313 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är under den period då mätningen utfördes. Indikeringen/mätvärdet avser enbart denna period och ska därför inte betraktas som ett årsmedelvärde.
Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och mellan olika år (beroende på väderlek, temperatur, boendevanor m.m.).

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Norrköping 2026-11-18

FST Husbesiktningar



Niklas Fagerudd
Besiktningsman