



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Snoan 103
Adress	Långdansgatan 234
Postnummer	603 66
Ort	Norrköping
Mätdatum	2025-03-21
Exponeringstid	09:00-11:00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-09-27 Egenkontroll utförd 2024-09-27
Hustyp	1,5-plans villa med krypgrund
Byggnadsår	1986
Grundläggning	Krypgrund
Ventilation	FTX
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	Klart med temp ca 5 grader

Genomsnittlig radonhalt på entréplan

90 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Norrköping 2025-03-21

Gustav Dominder
FST Husbesiktningar AB