

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Tvestjärten 56
Adress	Lidaleden 324
Postnummer/Ort	603 81 Norrköping
Mätdatum	2026-09-22
Exponeringstid	2 timmar
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2026-03-19
	Egenkontroll utförd 2026-08-18
Hustyp	Friliggande villa i 2-plan med källare
Byggnadsår	1977
Ventilation	Mekanisk frånluft
Temperatur/Väderlek	16° Växlande

Denna radonindikering är ej utförd under ordinarie mätsäsong/mätperiod (ordinarie mätsäsongen sträcker sig från 1 oktober till 30 april).

Genomsnittlig radonhalt i Källare

50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är under den period då mätningen utfördes. Indikeringen/mätvärdet avser enbart denna period och ska därför inte betraktas som ett årsmedelvärde.

Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och mellan olika år (beroende på väderlek, temperatur, boendevanor m.m.).

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Norrköping 2026-09-22

FST Husbesiktningar AB



Niklas Fagerudd
Besiktningsman