

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning:	Lotorp 4:21
Byggnadens adress:	Litografvägen 4 612 76 Lotorp
Mätdatum:	2022-12-09
Exponeringstid:	09.30-11.00
Mätinstrument:	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2021-05-06 Egenkontroll utförd 2022-03-17
Hustyp:	Friliggande 1 1/2 plans hus Grundläggning kryppgrund (termogrund)
Byggnadsår:	2009
Ventilation:	Mekanisk frånluft
Blåbetong:	Nej
Väderlek/Temp:	Temp ca -4 °C och mulet

Genomsnittlig radonhalt i vardagsrum, entréplan: **omkring 15 Bq/m³**
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Not:

Denna mätning är endast en rådgivande indikering och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.

Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Petter Andersson /Besiktningsman
FST Husbesiktningar AB
Tel: 0709-83 92 60