



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Svärtinge 30:7
Adress	Orrstigen 1
Postnummer/Ort	605 70 Svärtinge
Mätdatum	2023-05-09
Exponeringstid	08.30-10.30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2022-07-01 Egenkontroll utförd 2023-01-27
Hustyp	Friliggande villa i 1-plan
Byggnadsår	2005
Ventilation	Mekanisk frånluft
Blåbetong	-
Väderlek/Temp	Klart väder och cirka 14 grader

Genomsnittlig radonhalt i bostaden Mindre än 50 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädning och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna mätning EJ är utförd under ordinarie mätperiod!!

Norrköping 2023-05-09

FST Husbesiktningar AB