



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Sextanten 17
Adress	Seglångatan 22
Postnummer	603 65
Ort	Norrköping
Mätdatum	2025-12-10
Exponeringstid	08:30-10:30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2025-05-30 Egenkontroll utförd 2025-05-30
Hustyp	1-plans villa med källare
Byggnadsår	1969
Grundläggning	Källare/betongplatta
Ventilation	Självdreg
Blåbetong	Vet ej
Väderlek/Temp	Mulet med temp ca 7 grader

Genomsnittlig radonhalt i

340 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Genomsnittlig radonhalt på entréplan

160 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Norrköping 2025-12-10

Gustav Dominder
FST Husbesiktningar AB