



# Radonindikering

## Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Tunnbindaren 20
Adress	Själagårdsgatan 10
Postnummer/Ort	602 41 Norrköping
Mätdatum	2023-09-21
Exponeringstid	13.00-15.00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2023-03-03 Egenkontroll utförd 2023-08-15
Hustyp	Friliggande villa i 1-plan med källare
Byggnadsår	1950
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	-
Väderlek/Temp	Växlande molnighet och cirka 23 grader

**Genomsnittlig radonhalt i entréplanet** mindre än 50 Bq/m<sup>3</sup>  
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

**Genomsnittlig radonhalt i källaren** 180 Bq/m<sup>3</sup>  
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen.  
Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m<sup>3</sup>.

**Observera att denna mätning EJ är utförd under ordinarie mätperiod.**

Norrköping 2023-09-21

FST Husbesiktningar AB