



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Svärtinge 56:2
Adress	Tingsbrötsvägen 23
Postnummer	605 70
Ort	Svärtinge
Mätdatum	2022-08-16
Exponeringstid	09.00-11.00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2021-01-18 Egenkontroll utförd 2022-03-17
Hustyp	1 ½-plans villa med källare
Byggnadsår	1935
Ventilation	Självdreg
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	+21 grader, mulet och regn

Genomsnittlig radonhalt i Sovrum 1 på övervåning

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

<50 Bq/m³

Genomsnittlig radonhalt i förråd i källare

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

335 Bq/m³

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna indikering är utförd utanför ordinarie mätperiod !!!

Norrköping 2022-08-16

Pontus Petersson
FST Husbesiktningar AB